

廃棄物焼却施設(中間処理)維持管理記録

令和2年
8月

大気関係

1. 施設の保有者	JFEマテリアル株式会社		
2. 施設所在地	富山県射水市庄西町二丁目9番38号		
3. 施設の名称	連続焼却式ロータリーキルン炉		
4. 設置許可年	平成17年10月30日	第18-003号	
5. 焼却した廃棄物の種類及び数量	ばいじん	46 t/月	
	汚泥	153 t/月	
6. 運転状況	燃焼室ガス温度 2次燃焼室ガス温度 集塵機入口ガス温度 排煙排ガスのCO濃度 稼働状況 : 稼働時間 特記事項	952 °C 850 °C 217 °C 0 ppm 369 時間/月 ・8/11~15 メンテナンス停止 ・8/22~31 定期修理	
	7. 清掃記録	冷却施設 排ガス処理施設 ばいじん(集塵ダスト)量	焼却炉運転中に連続的に自動排出 焼却炉運転中に連続的に自動搬出 75 t/月
8. 排ガス測定 排ガス採取位置 : 排突測定孔	測定の有無	無	
	測定年月日	-	
	測定機関名	-	
	測定受領年月日	-	
	硫黄酸化物濃度	-	ppm K値 -
	※窒素酸化物濃度	-	ppm
	※ばいじん濃度	-	g/m ³ N
	※塩化水素	-	mg/m ³ N
	ダイオキシン類	-	ng-TEQ/m ³ N
9. 変更許可	変更許可の有無	申請予定無し	

※測定値は12%O₂換算