

廃棄物焼却施設(中間処理)維持管理記録

平成29年  
6月

大気関係

|                               |  |   |  |
|-------------------------------|--|---|--|
| 1. 施設の保有者                     | JFEマテリアル株式会社   |   |  |
| 2. 施設所在地                      | 富山県射水市庄西町二丁目9番38号  |   |  |
| 3. 施設の名称                      | 連続焼却式ロータリーキルン炉   |   |  |
| 4. 設置許可年                      | 平成17年10月30日  | 第18-003号  |  |
| 5. 焼却した廃棄物の種類及び数量             | ばいじん<br>汚泥   | 675 t/月<br>251 t/月  |  |
| 6. 運転状況                       | 燃焼室ガス温度<br>2次燃焼室ガス温度<br>集塵機入口ガス温度<br>排煙排ガスのCO濃度<br>稼働状況 : 稼働時間<br><br>特記事項               | 954 °C<br>869 °C<br>211 °C<br>0 ppm<br>556 時間/月<br><br>・6/11~12メンテナンス停止<br>・6/19~25定期修理 |  |
| 7. 清掃記録                       | 冷却施設<br>排ガス処理施設<br>ばいじん(集塵ダスト)量  | 焼却炉運転中に連続的に自動排出<br>焼却炉運転中に連続的に自動排出<br>86 t/月  |  |
| 8. 排ガス測定<br>排ガス採取位置<br>:排突測定孔 | 測定の有無<br>測定年月日<br>測定機関名<br>測定受領年月日<br>硫黄酸化物濃度<br>※窒素酸化物濃度<br>※ばいじん濃度<br>※塩化水素<br>ダイオキシン類 | 有<br>2017/6/16<br>カナモリ技販(株)<br>2017/7/3<br>39<br>51<br><0.001<br>1<br>-                 | ppm K値 0.56<br>ppm<br>g/m <sup>3</sup> N<br>mg/m <sup>3</sup> N<br>ng-TEQ/m <sup>3</sup> N |
| 9. 変更許可                       | 変更許可の有無  | 申請予定無し  |  |

※測定値は12%O<sub>2</sub>換算