

廃棄物焼却施設(中間処理)維持管理記録

平成30年

6月

大気関係

1. 施設の保有者	JFEマテリアル株式会社		
2. 施設所在地	富山県射水市庄西町二丁目9番38号		
3. 施設の名称	連続焼却式ロータリーキルン炉		
4. 設置許可年	平成17年10月30日	第18-003号	
5. 焼却した廃棄物の種類 及び数量	ばいじん	323 t/月	
	汚泥	32 t/月	
6. 運転状況	燃焼室ガス温度 2次燃焼室ガス温度 集塵機入口ガス温度 排煙排ガスのCO濃度 稼働状況 : 稼働時間  特記事項	962 °C 866 °C 207 °C 0 ppm 515 時間/月 ・6/23~29 定期修理 ・6/29~30 メンテナンス停止	
	7. 清掃記録	冷却施設 排ガス処理施設 ばいじん(集塵ダスト)量	焼却炉運転中に連続的に自動排出 焼却炉運転中に連続的に自動排出 121 t/月
8. 排ガス測定  排ガス採取位置 : 排突測定孔	測定の有無	無	
	測定年月日	—	
	測定機関名	—	
	測定受領年月日	—	
	硫黄酸化物濃度	—	ppm K値
	※窒素酸化物濃度	—	ppm
	※ばいじん濃度	—	g/m <sup>3</sup> N
	※塩化水素	—	mg/m <sup>3</sup> N
ダイオキシン類	—	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	
9. 変更許可	変更許可の有無	申請予定無し	

※測定値は12%O<sub>2</sub>換算